

Граница балансовой принадлежности является опорой. Зона ответственности Садового от точки подключения на опоре. **Расстояние от веток деревьев на участке до проводов должно быть не менее 2 метров.**

В домах, на которых установлены старые провода, необходимо установить новые СИП. Установочный комплект можно заказать по тел: 8(952) 286-7323 (об этом нужно сообщить заранее) или приобрести самостоятельно

Установочный комплект:

1. Провод СИП 2х16 (кол-во метров от дома до опоры +2м)
2. Анкерный зажим - 2 шт.
3. Зажим прокалывающий - 2 шт.
4. Если на доме старые автоматы, то Выключатель должен быть установлен автоматический двух полюсной (не более 20А) двойной для одновременного включения О и фазы
5. Бокс для выключателя под опломбировку.

Состав и стоимость работ:

1. Установка бокса под вводной автомат на фасад дома -100 руб
2. Установка вводного автомата в бокс на фасаде дома -500 руб
  - 2.1. Заведение и подключение провода СИП в автомат
  - 2.2. Заведение и подключение отводящего /отходящего/ провода в автомат
  - 2.3. Установка крышки на бокс для вводного автомата
3. Заведение провода СИП в анкерный зажим -100 руб - на фасаде дома
4. Установка уголка/крюка.кронштейна/для анкерного зажима на доме -200 руб
5. Подведение провода от дома к опоре/протяжка/-500 руб
  - 5.1. Демонтаж старого провода, пробок, бокса автомата
  - 5.2. Монтаж/установка/анкерного зажима с проводом на уголок/крюк, кронштейн/
6. Заведение провода СИП в анкерный зажим -100 руб - на опоре

ИТОГО : 1500 руб

Для тех у кого СИП уже установлен, для повторного подключения нужен только зажим прокалывающий – 2 шт

При подключении дома к электроснабжению электриком будет производиться проверка оплат по взносам и потребленной э/э на дату подключения. При себе иметь членскую книжку и платежи по оплатам ,У кого стоит счетчик АСКУЭ будет составляться акт сверки по показаниям домашнего узла учета и АСКУЭ.